

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04692
(номер сертификата соответствия)

ТР 1392196
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эпоха-Базальт».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 242670, Россия, Брянская область, пгт. Бытошь, ул. Держинского.
ОГРН: 1063202008275. Телефон +7(48333)3-19-53, факс +7(48333)4-92-34. E-mail: info@epoha-b.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Эпоха-Базальт».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 242670, Россия, Брянская область, пгт. Бытошь, ул. Держинского.
ОГРН: 1063202008275. Телефон +7(48333)3-19-53, факс +7(48333)4-92-34. E-mail: info@epoha-b.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Прощивной материал из базальтового супертонкого волокна огнезащитный рулонный ПМБОР, выпускаемый
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) по ТУ 5769-004-52876233-2009. Типы материала см.
Приложение бланк № 0393801. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6911

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация) Группа горючести НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 п.5.2.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № М421-ТР, № М422-ТР от 08.07.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6283-ОП от 12.12.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, представляющие заявление и чертеж по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2015 по 07.07.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04692
(обязательная сертификация)

ТР **0393801**
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6911	Материал прошивной без обкладки ПМБОР; Материал прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны ПМБОР-С; Материал прошивной с обкладкой из стеклоткани с двух сторон ПМБОР-С2; Материал прошивной с обкладкой из стеклосетки с одной стороны ПМБОР-СС; Материал прошивной с обкладкой из стеклосетки с двух сторон ПМБОР-СС2; Материал прошивной с обкладкой из кремнеземной ткани с одной стороны ПМБОР-К; Материал прошивной с обкладкой из кремнеземной ткани с двух сторон ПМБОР-К2; Материал прошивной с обкладкой из базальтовой ткани с одной стороны ПМБОР-Б; Материал прошивной с обкладкой из базальтовой ткани с двух сторон ПМБОР-Б2; Материал прошивной с обкладкой из фольги с одной стороны ПМБОР-Ф; Материал прошивной с обкладкой из фольги с двух сторон ПМБОР-Ф2.	ТУ 5769-004-52876233-2009



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбиш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова